

Общие сведения

Наименование изделия

Снегозадержатель Optima для скатной кровли с металлочерепицей, длина секции 3 000 мм

Предприятие изготовитель

ООО «ПО «Металлист»

Основание для проведения испытаний

Регулярная проверка соответствия изделия требованиям ТУ

Нормативная документация на продукцию

ТУ 5285-020-75483238-2014 «Элементы безопасности кровли» технические условия

Виды испытаний

Типовые испытания по: «Элементы безопасности кровли» технические условия

Определяемые показатели

Предельные нагрузки

Перечень аттестованного испытательного оборудования

Динамометр электронный К 3000 ВЖА-0/БЭ9 «Металл», свидетельство RU.C.28.004.A № 56987

Перечень не аттестованного испытательного оборудования

Имитатор скатной кровли с покрытием металлочерепицей, угол наклона кровли 55 градусов

Заключение

Элемент безопасности кровли – снегозадержатель Optima, соответствует требованиям ТУ 5285-020-75483238-2014

Дата проведения испытаний

17-24 ноября 2016года

Протокол испытаний

Требования

Снегозадержатель Optima для кровли с покрытием металлочерепицей должен выдерживать максимальную нагрузку 300 кгс.

Проведение испытаний

Снегозадержатель в полностью собранном виде, установлен на имитаторе кровли (расстояние между кронштейнами 1100 мм). Направленная параллельно скату кровли возрастающая статическая нагрузка 300 кгс прикладывается равномерно к трубам двух секций.

Результат испытаний

При достижении максимальной нагрузки – 300 кгс разрушений и пластических деформаций нет.

Исполнитель

Начальник службы
качества GL Ворсино

Технический директор GL
Ворсино

М.В.Проничев

О.М.Домнушкина

А.В.Кухарук

www.grandline.ru



Снегозадержатель
Optima 3 метра

Комплектация:

Труба круглая d25 3 м – 2 шт
Кронштейн снегозадержателя
Optima – 3 шт
Саморез 8x60 мм – 6 шт
ЭПДМ уплотнитель – 12 шт



Комплект кронштейн
снегозадержателя

